



Bytom, dn. 06.03.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bytomiu przedstawia wyjaśnienia na zapytania oferentów dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu pn.: „MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ DLA GMIN: BYTOM I RADZIONKÓW” – KONTRAKT IX/A – MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZYCH (2012).

Pytanie:

Zamawiający w pkt. 9 SIWZ, określił iż w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca powinien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

- budowy węzłów ciepłych o łącznej mocy cieplnej co najmniej 4 MW, zrealizowanych w okresie kolejnych 12 miesięcy.

W związku z powyższym czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże się wykonaniem kotłowni o w/w mocy cieplnej?

Odpowiedź:

Pojęcie węzła cieplnego określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych i brzmi następująco:

„węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych”.

Natomiast pojęcie kotłowni (źródła ciepła) określone zostało w w/w Rozporządzeniu następująco:

„źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła”.

W związku z powyższym Wykonawca **nie spełni** wymagań określonych w pkt.9 SIWZ jeśli wykaże się wykonaniem kotłowni.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
certyfikat księgowy Ministra Finansów
nr 357/5/2009
mgr inż. Zofia Wachowska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr inż. Henryk Dolewka