



Bytom, dn. 06.03.2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bytomiu przedstawia wyjaśnienia na zapytania oferentów dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu pn.: „MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ DLA GMIN: BYTOM I RADZIONKÓW” – KONTRAKT IX/A – MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZYCH (2012).

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie:

- a) zaworów odcinających spawanych na ciśnienie PN16 i temperaturę 150°C po stronie wysokich parametrów;
- b) armatury (zawory odcinające, filtry) o połączeniach gwintowanych na ciśnienie PN6 i temperaturę 100°C po stronie niskich parametrów centralnego ogrzewania?

Odpowiedź:

Nie, rodzaj połączenia armatury (zaworów, filtrów, itp.) należy zastosować zgodnie z dokumentacją techniczną.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
certyfikacji w Min. Finansów
nr 05778/2009

mgr inż. Zofia Wachowska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Henryk Dobuska