

Bytom 20.05.2013 r.

TT/1701/ /13

Dotyczy: zmiany w SIWZ

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację kotła WR 25 nr 2 i budowę kotła WR 29 w technologii ścian szczelnych w Ciepłowni Radzionków” na stronie 12 w punkcie 8 wprowadza się zmianę zapisu;

jest : „kanał ssawny powietrza podmuchowego z rozdzielaczem umożliwiającym ręczną regulację proporcji powietrza zasysanego z poziomu hali odzūżlania oraz z zewnątrz”

ma być: „kanał ssawny powietrza podmuchowego z rozdzielaczem umożliwiającym ręczną regulację proporcji powietrza zasysanego znad kotła WR 29 oraz z zewnątrz”

opr. A. Sznajder

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
certyfikat księgowy Ministra Finansów
nr 35779/2009

mgr inż. Zofia Wachowska

[Signature]
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr inż. Henryk Dolewka

CIEPŁOSYSTEMOWE EKOLOGICZNIE - BEZPIECZNIE - WYGODNIE

ING BANK ŚLĄSKI S.A. oddział regionalny w Bytomiu NR 81 1050 1230 1000 0022 7985 0156,
wpisane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód z siedzibą w Katowicach
pod nr KRS: 0000123595, kapitał zakładowy: 32 323 000 zł.
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764

